



Wałbrzych, 17.05.2018 r.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. PRZETARGU NA WYBÓR GENERALNEGO WYKONAWCY BUDOWY SYSTEMU
ODWODNIENIA TERENU O POWIERZCHNI OK. 265 HA ZLOKALIZOWANEGO NA OBSZARZE OBJĘTYM GRANICAMI
WSSE „INVEST-PARK” PODSTREFA JAWOR”.**

1. Czy Zamawiający dopuści do zastosowania w sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej dla kolektora A i B inny system rur niż określony w PB, PW i STWiORB, np. system rur karbowanych lub betonowych w zakresie średnic 300-1500 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania zgodne z PB PW, STWiORB, tym samym nie dopuszcza zmian w zakresie przyjętych w projekcie rozwiązań materiałowych.

2. W PB, PW i STWiORB zastosowano systemowe studzienki PEHD do połączenia kolektorów z PEHD. Czy Zamawiający dopuści do zastosowania zamiennie studnie kanalizacyjne betonowe?

Odp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania zgodne z PB PW, STWiORB, tym samym nie dopuszcza zmian w zakresie przyjętych w projekcie rozwiązań materiałowych.

3. Prosimy w wskazanie producenta rur kanalizacyjnych żelbetowych do mikrotunelowania.

Żadna w wiodących na polskim rynku firm nie spełnia parametru „dopuszczalna siła przeciskowa F_{cj}” – wskazanego w dokumentacji technicznej, dla określonych grubości ścianek.

Parametry i właściwości rur żelbetowych: (wskazane w dokumentacji technicznej):

- Dopuszczalna siła przeciskowa DN600: 1,41 MN
- Dopuszczalna siła przeciskowa DN800: 1,83 MN
- Dopuszczalna siła przeciskowa DN1000: 4,47 MN
- Dopuszczalna siła przeciskowa DN1200: 5,59 MN

Poniżej parametry jednej z wiodących firm:

- Dopuszczalna siła przeciskowa DN600: 1,269 MN
- Dopuszczalna siła przeciskowa DN800: 1,651 MN
- Dopuszczalna siła przeciskowa DN1000: 3,573 MN



- Dopuszczalna siła przeciskowa DN1200: 4,479 MN

Odp. Z posiadanej przez Zamawiającego wiedzy istnieją firmy na rynku polskim spełniające zadane parametry.

4. **W SIWP w pkt. 9.1. wpłata wadium, zostało określone, iż wniesienie wadium jest możliwe jedynie w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy, wykluczając tym samym inną formę wniesienia wadium.**

Prosimy o dopuszczenie możliwości składania wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zwłaszcza, że w drafcie Umowy Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna (gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa).

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wnoszenie wadium w formie: pieniężnej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Z gwarancji, która powinna być złożona w oryginale wraz z ofertą musi wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium w przypadkach jego utraty przewidzianych w SIWP (dokładnie wskazywać nazwę postępowania) oraz w całości zabezpieczać prawa Zamawiającego wynikające z projektu umowy stanowiącej załącznik do SIWP, w szczególności w zakresie obowiązku zapłaty kar umownych oraz niedostarczenia gwarancji należytego wykonania umowy, o których mowa w jej §14 ust. 1. Gwarancja powinna być bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Żądanie to będzie zawierać oświadczenie, że zaistniały okoliczności o których mowa w SIWP lub umowie – bez ich potwierdzenia. Gwarancja powinna także zawierać termin obowiązywania do 30.11.2018 r.

Odpowiedź należy traktować jako zmianę SIWP w rozumieniu jej punktu 17.1

5. **W umowie w §18 Kary umowne, w pkt. 1a, prosimy o zmianę treści na:**

w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

6. **W umowie w §18 Kary umowne, w pkt. 1b, prosimy o zmianę treści na:**

w razie zwłoki w wykonaniu na etapu I oraz całości przedmiotu umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

7. **W umowie w §18 Kary umowne, w pkt. 1c, prosimy o zmianę treści na:**

w razie zwłoki w usunięciu wad lub usterek ujawnionych w trakcie odbioru częściowego lub końcowego w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.



8. W umowie w §18 Kary umowne, w pkt. 1d, prosimy o zmianę treści na:

w razie zwłoki w stosunku do terminów dostarczenia gwarancji, o których mowa w §14 ust. 1 oraz § 2 w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

9. W umowie w §18 Kary umowne, w pkt. 1e, prosimy o zmianę treści na:

w razie zwłoki w usunięciu wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi lub podczas przeglądu pogwarancyjnego w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów ustalonych zgodnie z postanowieniami §15 umowy

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

10. W umowie w §18 Kary umowne, w pkt. 1f, prosimy o zmianę treści na:

w razie zwłoki w wydaniu terenu budowy, zgodnie z §17 ust. 5 w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

11. W umowie w §18 Kary umowne, w pkt. 1g, prosimy o zmianę treści na:

Za inne naruszenia obowiązków Wykonawcy i nieusunięcie naruszenia mimo wezwania Zamawiającego - w wysokości 500 zł za każde naruszenie

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

12. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku świadectwa wiarygodności technicznej, jeżeli na kwotę 2 mln. zł. w ramach jednego zadania zakres robót obejmował budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz renowację istniejącej sieci kanalizacyjnej?

Odp. Zamawiający uzna za spełnienie warunku świadectwa wiarygodności technicznej roboty za kwotę co najmniej 2 mln złotych dotyczące budowy i renowacji sieci wod.-kan.

13. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku świadectwa wiarygodności technicznej w zakresie „roboty ziemne, roboty w zakresie nawierzchni dróg”, roboty obejmujące przebudowę przepustów drogowych w zakresie przebudowy ścian czołowych przepustów, remoncie przepustu wraz z nawierzchnią drogową?

Odp. Zamawiający uzna za spełnienie warunku świadectwa wiarygodności technicznej w zakresie „roboty ziemne, roboty w zakresie nawierzchni dróg” roboty obejmujące przebudowę przepustów drogowych w zakresie przebudowy ścian czołowych przepustów, remoncie przepustu wraz z nawierzchnią drogową za kwotę co najmniej 2 mln złotych.



WAŁBRZYSKA SPECJALNA
STREFA EKONOMICZNA

14. Czy Zamawiający dopuści alternatywnie zamiast rur żelbetowych WIPRO rury GRP do przewiertów w technologii mikrotunelingu pod drogą S3?

Odp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania zgodne z PB PW, STWIORB, tym samym nie dopuszcza zmian w zakresie przyjętych w projekcie rozwiązań materiałowych.

Krzysztof Orłowski
Dyrektor
Departamentu Inwestycji