



NAWIEW - $V_w=1790\text{m}^3/\text{h}$
 WYWIEW - $V_w=1790\text{m}^3/\text{h}$

$V_w/V_w=240\text{m}^3/\text{h}$
 $Q_{\text{CHŁODN.}}=3810\text{W}$
 1.1 BIURO DFO
 42,28 płytki dywanowe

$V_w/V_w=180\text{m}^3/\text{h}$
 $Q_{\text{CHŁODN.}}=2990\text{W}$
 1.2 BIURO DPSZ
 33,25 płytki dywanowe

$V_w/V_w=240\text{m}^3/\text{h}$
 $Q_{\text{CHŁODN.}}=4160\text{W}$
 1.3 BIURO DIIR
 46,19 płytki dywanowe

ZAKRES PRZEBUDOWY OBJĘTY OPRACOWANIEM

1.5 KUCHNIA
 16,99 płytki ceramiczne
 $V_w/V_w=120\text{m}^3/\text{h}$
 $Q_{\text{CHŁODN.}}=1650\text{W}$

1.6 SALA KONFERENC.
 23,96 płytki dywanowe
 $V_w/V_w=360\text{m}^3/\text{h}$
 $Q_{\text{CHŁODN.}}=4190\text{W}$

1.10 BIURO ZARZĄDU
 21,21 płytki dywanowe
 $V_w/V_w=150\text{m}^3/\text{h}$
 $Q_{\text{CHŁODN.}}=2860\text{W}$

1.11 BIURO ZARZĄDU
 22,45 płytki dywanowe
 $V_w/V_w=150\text{m}^3/\text{h}$
 $Q_{\text{CHŁODN.}}=3030\text{W}$

1.12 SEKRETARIAT
 17,41 płytki dywanowe
 $V_w/V_w=120\text{m}^3/\text{h}$
 $Q_{\text{CHŁODN.}}=6760\text{W}$

1.13 BIURO ZARZĄDU
 24,27 płytki dywanowe
 $V_w/V_w=150\text{m}^3/\text{h}$
 $Q_{\text{CHŁODN.}}=3760\text{W}$

LUXWENT
 klimatyzacja · wentylacja

Strona	Pomieszczenia biurowe na II piętrze w budynku WSSE "INVEST-PARK" Sp. z o.o.			Skala	1:50
Adres	58-306 Walbrzych, ul. Uczniowska 16			Strona	PMW
Wzrost	PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI - RZUT Z 0.0.			Strona	1.5.
Wzrost	Walbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" Sp. z o.o.			Strona	1.5.
Ad. Projektanta	mgr inż. Marek Krzeminski	Instal Sanitarna	6398/G	Data	11.2019
Projektant	mgr inż. Marek Krzeminski	Instal Sanitarna	6398/G	Wzrost	IS.01
Wykonawca	inż. Krzysztof Skiba	Instal Sanitarna	6498/G	Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego. Rozpraszanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.	