PUNKT WŁĄCZENIA DO ISTNIEJACEGO GAZOCIĄGU

G1.6 190.15 (-1.48) 188.67

G1.5 190.15 (-1.47) 188.68

Słupek

51°

Ø250 i=0.41% L=91.30m

Ł4 190.50 (-1.45) 189.05

Ø250 i=0.58% L=187.00m

3.0

6.0

PROJ. (PRZEŁOŻONY) ODCINEK GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN250 O DŁUGOŚCI OK. 939,1m

Ł3 191.61 (-1.45) 190.16

Ø250 i=1.41% L=37.00m

Słupek

56°

G1.4 192.20 (-1.52) 190.68

Ø250 i=1.41% L=276.50m

WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI ISTNIEJĄCEGO GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN250 NA DŁUGOŚCI OK. 767,7m

Ł2 196.02 194.57 (-1.45)

Ø250 i=0.73% L=197.30m

G1.3 197.02 (-1.45) 195.57

35°

Słupek

Ø250 i=1.56% L=120.50m

3.0

6.0

Ł1 198.90 (-1.45) 197.45

Ø250 i=1.71% L=85.50m

G1.2 197.45 (-1.47) 195.98

47°

Słupek

PUNKT WŁĄCZENIA DO ISTNIEJACEGO GAZOCIĄGU ETAP 1 - WARIANT 2

G1.1 197.40 (-1.45) 195.95

LOKALIZACJA PUNKTU HERMETYCZNEGO ZAMKNIĘCIA GAZOCIĄGU
- ETAP 1 - WARIANT 2
2m za punktem właczenia
- króciec balonowy 3"
- króciec upustowy 2"
- fitting stopple 10"

N W E S

LEGENDA

4/38 — nieruchomości do trwałego zajęcia pod ułożenie gazociągu

Ø250 — proj. sieć gazowa wysokiego ciśnienia (przekładka) - wykop średnica nominalna spadek podłużny, długość odcinka

strefa kontrolowana gazociągu wysokiego ciśnienia - szer. 6,0m

G1.2 197.45 (-1.47) 195.98 — punkty zmiany trasy (łuki indukcyjne lub gięte - wg opisu na profilach podłużnych) proj. gazociągu (przekładki)
- rzędna terenu istniejącego
- (zagłębienie) rzędna dna przewodu

Ł1 198.90 (-1.45) 197.45 — punkty zmiany profilu (łuki gięte pionowe) proj. gazociągu (przekładki)
- rzędna terenu istniejącego
- (zagłębienie) rzędna dna przewodu

16 — punkty odwiertów geologicznych

gwA250 — istn. sieć gazowa wysokiego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną PO PRZEBUDOWIE POZOSTANIE CZYNNA

gwA250 — istn. sieć gazowa wysokiego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną DO WYŁĄCZENIA Z EKPLOATACJI - po przebudowie pozostanie nieczynna

WATER SERVICE
Mariusz Wiewiórski
43-100 Tychy
Ul. Zgrzebnioka 8/33
NIP 222-076-30-95
tel. 511-669-968

INWESTYCJA	Opracowanie koncepcji projektowej dla zadania pn: "Przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN250, PN6,3mpa - działki nr 4/21, 4/38, i nr 4/25 obręb Gospodarstwo, gmina Jawor, objętych granicami WSSE "INVEST-PARK"podstrefa Jawor		
INWESTOR	Walbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" Sp z o.o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Walbrzych		
LOKALIZACJA	Jawor, ul. Daimlera, Lubińska		
FAZA	KONCEPCJA PPROJEKTOWA	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
ASYSTENT PROJEKTANTA	inż. Grzegorz ULCZOK	-	
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Wiewiórski upr. nr SLK/5796/PWOS/14	INSTALACJE SANITARNE	
NAZWA RYS.	PLAN SYTUACYJNY - ETAP 1 WARIANT 1		
DATA	SKALA	RYS NR	
01.2022	1:1000	02	